

PLANTA ILUMINAÇÃO E TOMADAS

NOTAS

01 - ELETRODUTOS NÃO COTADOS SÃO Ø3/4"
02 - FIOS E CABOS NÃO COTADOS SÃO DE #2,5mm²
03 - PARA PROJETOS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA VER DESENHO 3/4
04 - PARA DETALHES DA MEDIÇÃO DE ENERGIA VER DESENHO 4/4
05 - TODAS AS INSTALAÇÕES DEVERÃO SER APARENTES CONFORME PROJETOS
03 - PARA PROJETOS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA VER DESENHO 3/4



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO – QDL-01

1 - QUADRO DE COMANDO DE EMBUTIR COMPLETO EM MATERIAL METALICO, PINTURA ELETROSTATICA EPOXI, COR BEGE, COM 4 BARRAMENTOS DE COBRE 3/4"X3/16" PARA FASES E NEUTRO E UM BARRAMENTO DE COBRE 5/8"X1/16" PARA PROTEÇÃO, REF. CE-8050-20, FABRICAÇÃO CEMAR OU EQUIVALENTE.
2 - DISJUNTOR TRIPOLAR DA LINHA SIEMENS - IN=20A - ICC = 15kA
3 - MINI-DISJUNTORES MONOPOLARES DA LINHA 5SX1 - CURVA C, SIEMENS, OU EQUIVALENTE.
4 - MINI-DISJUNTORES BIPOLARES DA LINHA 5SX1 - CURVA C, SIEMENS, OU EQUIVALENTE.
5 - DISJUNTOR TRIPOLAR - CURVA C, SIEMENS, OU EQUIVALENTE.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO – ILUMINAÇÃO – QDL-01

CIR	TOMADAS(W)						LÂMPADAS (W)		CARGAS	FATOR	FATOR	DEMANDA	TENSÃO	DISJUN-	FASE	NEUTRO	TERRA	F A S E S (VA)			IDENTIFICAÇÃO
CUITOS	300	100	1000	5000	2000		2X16	2X32	(W)	POTÊNCIA	DEMANDA	(VA)	(V)	TOR (A)	(mm²)	(mm²)	(mm²)	A	B	C	PLACA DE ACRÍLICO GRAV. 15 x 40 mm.
1							19	09	1184				127	16	2,5	2,5	2,5	1184			ILUMINAÇÃO
2							03	17	1184				127	16	2,5	2,5	2,5		1184		ILUMINAÇÃO
3							07	14	1120				127	16	2,5	2,5	2,5			1120	ILUMINAÇÃO
4							03	17	1184				127	16	2,5	2,5	2,5	1184			ILUMINAÇÃO
5							03	17	1184				127	16	2,5	2,5	2,5		1184		ILUMINAÇÃO
6A						06	138						127	16	2,5	2,5	2,5			138	ILUMINAÇÃO
7A	05						500						127	10	2,5	2,5	2,5				ILUMINAÇÃO DE EMERG.
8A	05						500						127	10	2,5	2,5	2,5				ILUMINAÇÃO DE EMERG.
9																					
10																					
11																					
12																					
GERAL									6.994				220	32	10	10	10	2.368	2.386	1120	ALIMENTAÇÃO DO QUADRO.

OBS : D P S - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO (BIPOLARES) W - SIMBOLOGIA DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL

Quadro de Demanda (QDL01)

Tipo de carga	Potência Instalada (W)	Fator de demanda (%)	Demanda (W)
Iluminação	6994	100	6944
Tomadas			
Ar Condicionado			
Aquecimento			
Motores			
Total	6944		6944



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO – QDT-02

1 - QUADRO DE COMANDO DE EMBUTIR COMPLETO EM MATERIAL METALICO, PINTURA ELETROSTATICA EPOXI, COR BEGE, COM 4 BARRAMENTOS DE COBRE 3/4"X3/16" PARA FASES E NEUTRO E UM BARRAMENTO DE COBRE 5/8"X1/16" PARA PROTEÇÃO, REF. CE-8050-20, FABRICAÇÃO CEMAR OU EQUIVALENTE.
2 - DISJUNTOR TRIPOLAR DA LINHA SIEMENS - IN=80A - ICC = 15kA
3 - MINI-DISJUNTORES MONOPOLARES DA LINHA 5SX1 - CURVA C, SIEMENS, DU EQUIVALENTE.
4 - MINI-DISJUNTORES BIPOLARES DA LINHA 5SX1 - CURVA C, SIEMENS, DU EQUIVALENTE.
5 - DISJUNTOR TRIPOLAR - CURVA C, SIEMENS, DU EQUIVALENTE.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO – TOMADAS – QDT-02

CIR	TOMADAS(W)						LÂMPADAS (W)		CARGAS	FATOR	FATOR	DEMANDA	TENSÃO	DISJUN-	FASE	NEUTRO	TERRA	F A S E S (VA)			IDENTIFICAÇÃO
CUITOS	300	600	1500	5000	2000		2X16	2X32	(W)	POTÊNCIA	DEMANDA	(VA)	(V)	TOR (A)	(mm²)	(mm²)	(mm²)	A	B	C	PLACA DE ACRÍLICO GRAV. 15 x 40 mm.
6	2								600				127	16	2,5	2,5	2,5	600			TOMADAS
7	3								900				127	16	2,5	2,5	2,5		900		TOMADAS
8	3								900				127	16	2,5	2,5	2,5			900	TOMADAS
9	2								600				127	16	2,5	2,5	2,5	600			TOMADAS
10A		1							600				127	16	2,5	2,5	2,5		600		TOMADAS COPA
10B			1						1500				127	16	2,5	2,5	2,5			1500	TOMADAS MICRO
11	4								1200				127	16	2,5	2,5	2,5		1200		TOMADAS
12	2								600				127	16	2,5	2,5	2,5	600			TOMADAS
13	3								900				127	16	2,5	2,5	2,5		900		TOMADAS
14	4								1200				127	16	2,5	2,5	2,5			1200	TOMADAS
15	2								600				127	16	2,5	2,5	2,5	600			TOMADAS
16	4								1200				127	16	2,5	2,5	2,5		1200		TOMADAS
17	3								900				127	16	2,5	2,5	2,5			900	TOMADAS
18	3								900				127	16	2,5	2,5	2,5	900			TOMADAS
19	3								900				127	16	2,5	2,5	2,5		900		TOMADAS
20	2								600				127	16	2,5	2,5	2,5			600	TOMADAS
21	3								900				127	16	2,5	2,5	2,5	900			TOMADAS
22	3								900				127	16	2,5	2,5	2,5		900		TOMADAS
23	3								900				127	16	2,5	2,5	2,5			900	TOMADAS
24	3								900				127	16	2,5	2,5	2,5	900			TOMADAS
25	3								900				127	16	2,5	2,5	2,5		900		TOMADAS
26	3								900				127	16	2,5	2,5	2,5			900	TOMADAS
27	3								900				127	16	2,5	2,5	2,5	900			TOMADAS
28	4								1200				127	16	2,5	2,5	2,5		1200		TOMADAS
29	4								1200				127	16	2,5	2,5	2,5			1200	TOMADAS
30	3								900				127	16	2,5	2,5	2,5	900			TOMADAS
31	3								900				127	16	2,5	2,5	2,5		900		TOMADAS
32	4								1200				127	16	2,5	2,5	2,5			1200	TOMADAS
33	4								1200				127	16	2,5	2,5	2,5			1200	TOMADAS
34	4								1200				127	16	2,5	2,5	2,5		1200		TOMADAS
35	4								1200				127	16	2,5	2,5	2,5			1200	TOMADAS
36 AUT			1						5000				220	32	6,0	6,0	5000				AUTOCLAVE
GERAL									34.400			25580	220	80	25	25	25	11900	11100	11400	ALIMENTAÇÃO DO QUADRO.

OBS : D P S - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO (BIPOLARES) W - SIMBOLOGIA DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL

Quadro de Demanda TOTAL

Tipo de carga	Potência Instalada (W)	Fator de demanda (%)	Demanda (W)
Iluminação	6994	100	6944
Tomadas	34400	29400/30,7+6000	35080
Ar Condicionado	33600	70	23730
Aquecimento			
Motores			
Total	74188		66304

Quadro de Demanda (QDT02)

Tipo de carga	Potência Instalada (W)	Fator de demanda (%)	Demanda (W)
Iluminação			
Tomadas	29400	70	20580
Ar Condicionado			
Aquecimento	6000	100%	6000
Motores			
Total	34400		26580



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO – QDAC-03

1 - QUADRO DE COMANDO DE EMBUTIR COMPLETO EM MATERIAL METALICO, PINTURA ELETROSTATICA EPOXI, COR BEGE, COM 4 BARRAMENTOS DE COBRE 3/4"X3/16" PARA FASES E NEUTRO E UM BARRAMENTO DE COBRE 5/8"X1/16" PARA PROTEÇÃO, REF. CE-8050-20, FABRICAÇÃO CEMAR OU EQUIVALENTE.
2 - DISJUNTOR TRIPOLAR DA LINHA SIEMENS - IN=90A - ICC = 15kA
3 - MINI-DISJUNTORES MONOPOLARES DA LINHA 5SX1 - CURVA C, SIEMENS, DU EQUIVALENTE.
4 - MINI-DISJUNTORES BIPOLARES DA LINHA 5SX1 - CURVA C, SIEMENS, DU EQUIVALENTE.
5 - DISJUNTOR TRIPOLAR - CURVA C, SIEMENS, DU EQUIVALENTE.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO – ARES CONDICIONADOS – QDAC-03

CIR	TOMADAS(W)						LÂMPADAS (W)		CARGAS	FATOR	FATOR	DEMANDA	TENSÃO	DISJUN-	FASE	NEUTRO	TERRA	F A S E S (VA)			IDENTIFICAÇÃO
CUITOS	300	150	1000	5000	2000		2X16	2X32	(W)	POTÊNCIA	DEMANDA	(VA)	(V)	TOR (A)	(mm²)	(mm²)	(mm²)	A	B	C	PLACA DE ACRÍLICO GRAV. 15 x 40 mm.
25A																					
AC1							1		2000				220	25	4,0	4,0	4,0	2000			AR CONDICIONADO
AC2							1		2000				220	25	4,0	4,0	4,0		2000		AR CONDICIONADO
AC3							1		2000				220	25	4,0	4,0	4,0			2000	AR CONDICIONADO
AC4							1		2000				220	25	4,0	4,0	4,0	2000			AR CONDICIONADO
AC5							1		2000				220	25	4,0	4,0	4,0		2000		AR CONDICIONADO
AC6							1		2000				220	25	4,0	4,0	4,0			2000	AR CONDICIONADO
AC7							1		2000				220	25	4,0	4,0	4,0	2000			AR CONDICIONADO
AC8							1		2000				220	25	4,0	4,0	4,0		2000		AR CONDICIONADO
AC9							1		2000				220	25	4,0	4,0	4,0			2000	COMPRESSOR
AC10							1		2000				220	25	4,0	4,0	4,0	2000			AR CONDICIONADO
AC11							1		2000				220	25	4,0	4,0	4,0		2000		AR CONDICIONADO
CO12							1		2000				220	25	4,0	4,0	4,0			2000	AR CONDICIONADO
AC13							1		2000				220	25	4,0	4,0	4,0	2000			AR CONDICIONADO
AC14							1		2000				220	25	4,0	4,0	4,0		2000		AR CONDICIONADO
AC15							1		2000				220	25	4,0	4,0	4,0			2000	AR CONDICIONADO
AC16							1		2000				220	25	4,0	4,0	4,0	2000			AR CONDICIONADO
AC17							1		1500				220	25	4,0	4,0	4,0		2000		AR CONDICIONADO