

Detalhe S1
Escala 1:25



Detalhe S3
Escala 1:25

SIMB.	LEGENDA PADRÃO DAS INDICAÇÕES	ALTURA DOS PONTOS
BE	BEBEDOURO – Ø25 – 1/2"	60 cm
CH	CHUVEIRO – Ø X 3/4"	210 cm
DH	DUCHA HIGIÊNICA – Ø25 X 1/2"	50 cm
FP	FILTRO DE PAREDE – Ø25 – 1/2"	130 cm
HIDRÔMETRO	HIDRÔMETRO INDIVIDUAL	--
LV	LAVATÓRIO – Ø25 – 1/2"	60 cm
MIC	MICTÓRIO C/SIFÃO,C/VÁLVULA DE DESC – Ø25 – 3/4"	105 cm
PIA	PIA DE COZINHA – Ø25 – 3/4"	60 cm
TJ	TORNEIRA DE JARDIM – Ø25 – 1/2"	--
TL	TORNEIRA DE LAVAR – Ø25 – 1/2"	50 cm
RP	REGISTRO DE PRESSÃO COM PVC SOLDÁVEL – Ø25 – 3/4"	110 cm
RG	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA C/PVC SOLDÁVEL	180 cm
TLR	TANQUE DE LAVAR – Ø25 – 3/4"	110 cm
VD	VALVULA DE DESCARGA C/PVC SOLDÁVEL	110/100 (PNE) cm
VS	VASO SANITÁRIO C/ VÁLV. DE DESCARGA	30 cm
AL	COLUNA DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA	--
AF	COLUNA DE ÁGUA FRIA	--
TQ	TUBO DE QUEDA DE ESGOTO	--
CV	COLUNA DE VENTILAÇÃO	--
AP	COLUNA DE ÁGUA PLUVIAL	--
LIMP	COLUNA DE LIMPEZA	--
EXT	COLUNA DO EXTRAVASOR	--
	CAIXA SIFONADA MONTADA C/ GRELHA E PORTA GRELHA	--
	RALO SECO	--
	CAIXA SIFONADA TAMPA CEGA	--
GL	CAIXA DE GORDURA	--
	CAIXA DE ESGOTO	--

NOTAS E CUIDADOS NAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS:

1) DEVERÃO SER ADOTADAS AS SEGUINTES DECLIVIDADES MÍNIMAS PARA TUBULAÇÕES DE ESGOTO:
– 2% PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU INFERIOR A 75mm;
– 1% PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU SUPERIOR A 100mm.
2) TUBULAÇÕES E CONEXÕES PARA ESGOTO EM PVC RÍGIDO, SÉRIE NORMAL;
3) NOS CASOS ONDE HÁ NECESSIDADE DE ATRAVESSAR PAREDES OU PISOS ATRAVÉS DE SUA ESPESSURA, DEVEM SER UTILIZADAS FORMAS DE PERMITIR A MOVIMENTAÇÃO DA TUBULAÇÃO EM RELAÇÃO AS PRÓPRIAS PAREDES OU PISOS, PELO USO DE CAMISAS OU OUTRO MEIO IGUALMENTE EFICAZ;
4) DEVERÁ SER INSTALADO DISPOSITIVOS DE INSPEÇÃO NAS JUNÇÕES E MUDANÇAS DE DIREÇÃO DAS TUBULAÇÕES QUE PASSAM PELO TETO DOS PAVIMENTOS;
5) NOS TUBOS DE DESCIDA DE ÁGUA PLUVIAL DEVERÁ SER INSTALADO TÊ DE INSPEÇÃO;
6) OS RAMAIS PROVENIENTES DOS MICTÓRIOS SÓ PODERÃO SER LIGADOS A RALOS OU CAIXAS SIFONADAS COM TAMPA CEGA E DEVEM SER CHUMBO OU OUTRO MATERIAL NÃO ATACÁVEL PELA URINA.

CAIXAS

1) TODAS AS CAIXAS DEVERÃO SER FEITAS EM BLOCO DE CONCRETO SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL;
2) SEREM REVESTIDAS INTERNAMENTOS COM REBOCO IMPERMEABILIZANDO AS PAREDES;
3) EXECUTAR TODOS OS CANTOS ABAULADOS;
4) IDENTIFICAR A FUNÇÃO DAS CAIXAS NAS TAMPAS;
5) DEVERÃO SER FECHADAS HERMÉTICAMENTES.



Detalhe S2
Escala 1:25



Detalhe S4
Escala 1:25

REVISÕES

REV	POR	DATA	DESCRIÇÃO
00	DAN	15/12/15	EMISSÃO INICIAL
01	DAN	16/05/17	ACERTO DOS PONTOS HIDROSSANITÁRIOS APÓS COMP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
JONES CAVAGLIERI
PREFEITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
JOÃO CLEBER BIANCHI
WELLINGTON LOZER GIACOMIN

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

OBRA: IMPLANTAÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA CMEB HONÓRIO NUNES DE JESUS

ENDEREÇO: RUA PROJETADA – MOROBÁ – ARACRUZ/ES

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ – CNPJ 27142702000166

AUTOR PROJ. DE IMPLANTAÇÃO: ALEXANDRE GUASTI MONJARDIM – ENG. CIVIL CREA ES 15046/D

COORDENAÇÃO: MÁRCIA ELIANE DAN – ENG. CIVIL CREA ES 4876/D

ASSUNTO: DETALHES SANITÁRIOS

RESPONSAVEL TÉCNICO DA OBRA:

ESCALA: INDICADA
DATA INICIAL: DEZ/2015
DESENHO: RITHIELLY
CÓDIGO: PDAN016-HID
PRANCHA: 06/08
REVISÃO: R00

DAN ENGENHARIA
AV. MOACYR SALDINO, Nº271, 3º ANDAR, CENTRO, ALFREDO CHAVES/ES
RUA CONSTRUTOR SEBASTIÃO DE SOUZA, ED. SN OFFICE TOWER, 70, 4º ANDAR, PRAIA DA COSTA, VILA VELHA/ES
TEL: 3229-8777
FAX: 3229-3004
E-MAIL: dan@danengenharia.com.br

DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAÇÃO, BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.