


NOTAS:

APLICAÇÃO: ÁREAS MOLHADAS INTERNAS (BANHEIROS)

EXECUÇÃO:

- REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA 1:3 ESPESSURA MÍNIMA DE 2 cm E CAIMENTO MÍN. DE 0,5%,
- IMPERMEABILIZAÇÃO COM 4 DEMÃOS DE RESINA TERMOPLÁSTICA, CONSUMO DE 4,0 Kg/m² E REFORÇO COM TELA DE POLIÉSTER EM PONTOS CRÍTICOS;
- OBS 1: FAZER O TESTE DE CARGA D'ÁGUA, DURAÇÃO DE 72 HORAS.
- OBS 2: O REVESTIMENTO É ASSENTADO DIRETAMENTE SOBRE A IMPERMEABILIZAÇÃO, BASTANDO SOMENTE UMEDECER, SEM SATURAR, ANTES DO ASSENTAMENTO.
- OBS 3: NA PAREDE DO BOX IMPERMEABILIZAR ATÉ A ALTURA DE 2,10m.



DET. TÍPICO IMPERM. PISO INTERNO ÁREAS MOLHADAS
SEÇÃO SEM ESCALA

DET. TÍPICO IMPERMEABILIZAÇÃO TUBO VASO SANITÁRIO
SEÇÃO SEM ESCALA

PMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE ARACRUZ		
PROJETO:	DETALHE:	PRANCHA:
IMPL. BANH. PNE EMEF ITAPARICA	IMPERMEABILIZAÇÃO BANHEIROS	02/02
AUTOR:	DESENHO:	DATA:
ENGº MARLOS REIS - CREA RJ 181528/D	NATASHA	DEZ/2017