




- 1 - CONDUTORES NÃO COTADOS TERÃO BITOLAS DE 2,5mm².
- 2 - TOMADAS NÃO COTADAS TERÃO POTÊNCIA DE 100W.
- 3 - ELETRODUTOS NÃO COTADOS TERÃO DIÂMETROS DE 3/4".
- 4 - INFORMAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ADICIONAIS ESTÃO CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO.
- 5 - OS CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO (FASE/NEUTRO) DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DOS CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO EXTERNA DEVERÃO POSSUIR TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 1000V. O RESTANTE DOS CIRCUITOS E OS CABOS DE ATERRAMENTO DEVERÃO POSSUIR TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 750V.
- 6 - DEVERÁ SER PREVISTO ELETRODUTO DE ESPERA PARA ENCAIXAMENTO DE CABO DE COMANDO DO COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO DAS CADEIRAS DE DENTISTA, CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE.
- 7 - A DERIVAÇÃO DO RAMAL DE ENTRADA DEVERÁ SER EXECUTADA PRÓXIMA AO POSTE EXISTENTE, DEVENDO SER CONFIRMADO, JUNTO À CONCESSIONÁRIA, A ÉPOCA DA EXECUÇÃO, A POSSIBILIDADE DA DERIVAÇÃO NO POSTE ESCOLHIDO.

<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ JONES CAVALLERI PREFEITO</p> <p align="center">SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA JOÃO PAULO CALIXTO DA SILVA SECRETÁRIO</p>		
<p align="center">PROJETO ELÉTRICO</p>		 <p>RUA HENRIQUE MOSCOSO, Nº 1023, OFICINA CENTRAL - ITANHA, SALA 105, CENTRO - VILA VELHAS TEL. 3203-6747 FAX. 3209-9024 E-MAIL: eng@danengenharia.com.br</p>
OBRA: UNIDADE DE SAÚDE VILA DO RIACHO		
ENDEREÇO: RUA ANTUNO BRANDÃO, VILA DO RIACHO – ARACRUZ ES	ESCALA: INDICADA	
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ – CNPJ 27142702000166	DATA: MAI/2019	
AUTOR PROJ. BÁSICO/ EXECUTIVO: VITOR B. DE S. VAREJÃO – ENG. ELETRICISTA CREA ES 17642/D COORDENAÇÃO:	DESenhO: ARTHUR CÓDIGO: —	
MÁRCIA ELIANE DAN – ENG. CIVIL CREA ES 4876/D		PRANCHA: <div align="center">02/05</div> REVISÃO: 000
ASSUNTO: PLANTA BAIXA – TÉRREO, SIMBOLOGIA E NOTAS		



DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAÇÃO, BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.