




DETALHE – INSTALAÇÃO DO VENTILADOR
SEM ESC.:




DETALHE – RENOVAÇÃO DE AR
SEM ESC.:




DETALHE – TUBULAÇÃO –
APARELHOS COM EXPANSÃO NO
CONDENSADOR



DETALHE – FIXAÇÃO DAS LINHAS FRIGORÍGENAS
SEM ESC.:



DETALHE – FIXAÇÃO DO EVAPORADOR
SEM ESC.: TIPO PISO TETO (MÃO FRANCESA)



DETALHE – INSTALAÇÃO DO EVAPORADOR TIPO PAREDE
SEM ESC.:

NOTAS:

1. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA.
2. TODAS AS MEDIDAS EM MILÍMETRO, A NÃO SER QUANDO INDICADAS.
3. NÚMEROS ENTRE PARÊNTESES, INDICAM A VAZÃO DE AR EM M3/H.
4. A TUBULAÇÃO DE DRENO, DEVERÁ SER ISOLADA TERMICAMENTE E LIGADA À REDE HIDROSSANITÁRIA, MAIS PRÓXIMA. (VER PROJETO HIDROSSANITÁRIO).
5. É DE RESPONSABILIDADE DO INSTALADOR FORNECER PAINEL ELÉTRICO PARA O SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR, COM SUAS DEVIDAS PROTEÇÕES NORMATIZADAS COM COMANDO LIGA/DESLIGA (C/ DISJUNTOR, CONTATOR E/OU TEMPORIZADOR, ETC).
6. OS PERCURSOS DAS LINHAS FRIGORÍGENAS EM PLANTA BAIXA FORAM DISPOSTOS VISANDO UMA MELHOR LEITURA DO PROJETO. NA FASE DE EXECUÇÃO, DEVE-SE DAR PREFERÊNCIA AO TRAJETO MAIS RETILÍNEO POSSÍVEL, DESCONSIDERANDO ASSIM, ALGUMAS DAS CURVAS AQUI MENCIONADAS.
7. PARA MÁQUINAS COM CAPACIDADE IGUAL OU MAIOR QUE 3 TR'S, INSTALAR FILTRO SECADOR NA LINHA DE LÍQUIDO JUNTO AO CONDENSADOR.
8. TODOS OS SUPORTES E SEUS ACESSÓRIOS, DEVERÃO TER TRATAMENTO ANTICORROSIVO.

REVISÕES			
REV	POR	DATA	DESCRIÇÃO
00	WILLER	MAR/2018	EMIÇÃO INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ JONES CAVAGUERI PREFEITO		
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA WELLINGTON LOZER GIACOMIN SECRETARIO		
PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO		
OBRA: UNIDADE DE SAÚDE (U.S.) VILA DO RIACHO		
ENDEREÇO: VILA DO RIACHO, ARACRUZ – ES	ESCALA: INDICADA	
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ – CNPJ 27142702000166	DATA: MAR/2018	
AUTOR PROJ. BÁSICO: ENGº MECÂNICO ROBERTO CARLOS ESTEVES – CREA 67613/D–MG	DESENHO: WILLER	
AUTOR PROJ. EXECUTIVO: ENGº MECÂNICO ROBERTO CARLOS ESTEVES – CREA 67613/D–MG	CÓDIGO: PDAN0077	
COORDENAÇÃO: MARCIA ELIANE DAN – CREA ES 4876/D	FRANCHA: 03/03	
ASSUNTO: DETALHES DE INSTALAÇÕES	REVISÃO: R01	
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:		