

LOCAÇÃO DAS SAPATAS
ESCALA: 1/75



DETALHES E ESPECIFICAÇÕES PARA EXECUÇÃO DAS SAPATAS
SEM ESCALA

QUADRO RESUMO DE SAPATAS

TIPO	DIMENSÕES (m x m)	QUANTIDADE
1	0,6 x 0,6	2
2	1,1 x 1,1	14
3	1,4 x 1,4	7
4	1,8 x 1,8	6
5	2,2 x 2,2	1
6	0,8 x 0,8	1

NOTAS PARA EXECUÇÃO DAS SAPATAS

AS COTAS DE ASSENTAMENTO DAS FUNDAÇÕES DIRETAS SÃO DE 1,5 m CONFORME DETALHE, E TEM COMO REFERÊNCIA DE NÍVEL A BASE ONDE SERÁ APOIADA A LAJE DE PISO.

PARA A ESCAVAÇÃO EM SOLO, CASO SE UTILIZEM EQUIPAMENTOS MECÂNICOS, A PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO COM ESSES EQUIPAMENTOS DEVE SER PARALISADA A NO MÍNIMO 30 CM ACIMA DA COTA DE ASSENTAMENT PREVISTA, SENDO A PERCELA FINAL REMOVIDA MANUALMENTO.

ANTES DA CONCRETAGEM O SOLO OU ROCHA DE APOIO DAS SAPATAS, ISENTO DE MATERIAL SOLTO, DEVE SER VISTORIADO POR ENGENHEIRO, QUE CONFIRMARÁ NO LOCAL A CAPACIDADE DE SUPORTE DO MATERIAL, ESTA INSPEÇÃO PODE SER FEITA COM PENETRÔMETRO DE BARRA MANUAL OU OUTROS ENSAIOS EXPEDITOS EM CAMPO.

CASO HAJA NECESSIDADE DE APROFUNDAR A CAVA DA SAPATA, ESTA DEVE SER PREENCHIDA DE CONCRETO (fck ≥ 10 MPa), ATÉ A COTA PREVISTA. ALTERNATIVAMENTE PODE-SE ALMENTAR O COMPRIMENTO DO PILAR, DESDE QUE SEJA FEITA CONSULTA PRÉVIA AO PROJETISTA ESTRUTURAL.

O FUNDO DA CAVA DEVE SER REGULARIZADO COM CONCRETO NÃO ESRUTURAL, NA ESPESSURA DE 5 CM. A SUPERFÍCIE FINAL DEVE RESULTAR PLANA E HORIZONTAL.

QUADRO RESUMO DE SAPATAS

SAPATA	TIPO	DIMENSÕES (m x m)
S01	2	1,1 x 1,1
S02	4	1,8 x 1,8
S03	2	1,1 x 1,1
S04	3	1,4 x 1,4
S05	4	1,8 x 1,8
S06	5	2,2 x 2,2
S07	4	1,8 x 1,8
S08	2	1,1 x 1,1
S09	3	1,4 x 1,4
S10	4	1,8 x 1,8
S11	4	1,8 x 1,8
S12	4	1,8 x 1,8
S13	3	1,4 x 1,4
S14	3	1,4 x 1,4
S15	3	1,4 x 1,4
S16	2	1,1 x 1,1
S17	2	1,1 x 1,1
S18	2	1,1 x 1,1
S19	2	1,1 x 1,1
S20	2	1,1 x 1,1
S21	3	1,4 x 1,4
S22	3	1,4 x 1,4
S23	6	0,8 x 0,8
S24	2	1,1 x 1,1
S25	2	1,1 x 1,1
S26	2	1,1 x 1,1
S27	2	1,1 x 1,1
S28	2	1,1 x 1,1
S29	2	1,1 x 1,1
S30	1	0,6 x 0,6
S31	1	0,6 x 0,6

SP03

REVISÕES

REV	POR	DATA	DESCRIÇÃO
00	PLENA	MAR/2019	EMISSÃO INICIAL
01	VINICIUS	ABRIL/2019	REVISÃO DA FUNDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
JONES CAVAGLIERI
PREFEITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
WELLINGTON LOZER GIACOMIN
SECRETÁRIO

PROJETO DE FUNDAÇÃO

OBRA:
UNIDADE DE SAÚDE (U.S.) VILA DO RIACHO

ENDEREÇO:
RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO – ARACRUZ ES

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ – CNPJ 27142702000166

AUTOR PROJ. BÁSICO/EXECUTIVO:
VINICIUS MONTEIRO UBALDINO – ENG. CIVIL CREA ES 015226/D

COORDENAÇÃO:
MÁRCIA ELIANE DAN – ENG. CIVIL CREA ES 4876/D

ASSUNTO:
LOCAÇÃO
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:
PILARES

ESCALA: INDICADA
DATA: ABRIL/2019
DESENHO: SUZANA
CÓDIGO: PDANO77
PRANCHA: 01/01
REVISÃO: R00

DAN ENGENHARIA
RUA HENRIQUE MOSCOSO, Nº 1023, EDIFÍCIO CENTRAL - 1º ANDAR, SALA 105
CENTRO - VILA VELHA/ES
TEL.: 3229-8777
FAX: 3229-3024
E-MAIL: dan@danengenharia.com.br

DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAÇÃO, BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.