



PLANTA BAIXA
ESC.: 1/50

EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO		
SÍMBOL.	SIGNIFICADO	QUANTIDADE
	EXTINTOR DE CARGA DE ÁGUA 2A	02
	EXTINTOR DE CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) 5BC	01
	EXTINTOR DE CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) 20BC	03
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	04

EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA			
SÍMBOLO	SIGNIFICADO	QUANTIDADE	APLICAÇÃO
	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	02	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) EM DUPLA FACE DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA.
	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	01	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER FIXADA ACIMA DA PORTA PARA INDICAR O SEU ACESSO.
	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	02	INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM OU SEM COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE (SETA OU IMAGEM, OU AMBOS).
	EXTINTOR DE INCÊNDIO	06	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO.

- NOTAS:
- 01- O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVERÁ SER EXECUTADO DE ACORDO COM A NT14 CBMES-CAT E NBR 13434.
- 02- DEVERÁ SER INSTALADO NA EDIFICAÇÃO UM SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE ACORDO COM A NT12 CBMES-CAT. A CRITÉRIO DO VISTORIADOR PODERÃO SER LOCALIZADOS E ESPECIFICADOS EXTINTORES POR OCASIÃO DA VISTORIA DO CBMES-CAT.
- 03- O PROJETO, EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E A ILUMINAÇÃO POR BALIZAMENTO/SINALIZAÇÃO (SETAS E BLOCOS INDICADORES DA SAÍDA) DEVERÁ ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NT13 CBMES-CAT E NBR 10898.
- 04- AS GUARDAS E CORRIMÕES DEVERÃO SER CONSTRUÍDOS CONFORME ITEM 5.8 DA NT10/1 CBMES-CAT, NBR 14718 E NBR 9050.
- 05- NA DEFINIÇÃO DO LAYOUT DO PAVIMENTO, OS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO DEVERÃO PERMANECER DESOBSTRUÍDOS E OS CORREDORES DEVERÃO POSSUIR LARGURA MÍNIMA DE 1,10m PARA TRÂNSITO DE PESSOAS E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO.

REVISÕES

REV	POR	DATA	DESCRIÇÃO
00	ALEXANDRE	JAN/2019	EMIÇÃO INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

JONES CAVAGLIERI
PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

JOÃO PAULO CALIXTO DA SILVA
SECRETÁRIO

PROJETO DE PREV. E COMB. A INCÊNDIO

OBRA:

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA RIACHO

ENDEREÇO:

RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO, ARACRUZ - ES

ESCALA:

INDICADA

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - CNPJ 27142702000166

DATA:

JAN/2019

AUTOR PROJ. BÁSICO/ EXECUTIVO:

ALEXANDRE GUASTI MONJARDIM - ENG. CIVIL CREA ES 15046/D

DESENHO:

ALEXANDRE

CODIGO:

PDAN0077

COORDENAÇÃO:

MÁRCIA ELIANE DAN - ENG. CIVIL CREA ES 4876/D

PRANCHA:

01/01

ASSUNTO:

PLANTA BAIXA - TÉRREO E DETALHE INSTALAÇÃO EXTINTOR

REVISÃO:

ROO

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:

AV. MOACIR SAUNDY WYTI, 3º ANDAR,
CENTRO, ALFREDO CHAVES
Nº 75, 4º ANDAR, PRIMA DA COTA,
VILA VELHAS
TEL. 3228-8771
FAX. 3228-3634
E-MAIL: dan@engenheria.com.br

DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAÇÃO, BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.