


RAMAL DE ENTRADA

Condutores: #16 mm2 c/ proteção p/ 0.6/1.0kv
Eletroduto: em pvc rígido de 32mm=1"
Disjuntor: 50 Amp. bifasico.
Aterramento de cobre nu de 10,0 mm2.



OBSERVAÇÕES:

CONDUTOR NEUTRO - AZUL
CONDUTOR FASE - VERMELHO
CONDUTOR RETORNO - PRETO
CONDUTOR TERRA - AMARELO

ELETRODUTOS	POL.	MM
1/2	=	20
3/4	=	25
1	=	32
1 1/4	=	40
1 1/2	=	50
2"	=	60
2 1/2"	=	75
3"	=	85
4"	=	100

PLANTA BAIXA - DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS

ESC.: 1 / 50

NOTA : ELETRODUTOS NÃO COTADOS SERÃO DE 1/2"=20mm

Quadro de Cargas														
QDcasa tipo														
Circ.	Descrição	Iluminação			Tomadas				Chuveiro	Pot.	Corr.	Fases	Prot.	Cond.
		40W	60W		100W	300W	600W		4500W	W	A		A	mm2
1	Iluminação		7							420	3.30	1	15A	1.5
2	Tomadas				7	2				1300	10.23	1	20A	2.5
3	Tomadas da cozinha				1	3	2			2200	17.32	1	25A	2.5
4	Chuveiro								1	4500	20,45	2	25A	6
Total			7		8	5	2		1	8420	38,27	2	50A	16
Aliment.	C=9,0m													

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PREFEITO:

DR. COUTINHO

ASSUNTO:

ÚÜURÒNVUÀÒŠ" VÜÖUÁ
CONJUNTO HABITACIONAL PROGRAMA "NOSSA CASA" - HAB. COM ACESSIBILIDADE

LOCAL:

NOVA CONQUISTA, ARACRUZ-ES

ÔÜPÖŮ ÖÜK

ÖÜVÜÖWQ ¶UÄÖUÜÁUÞVUÜÄÖŠ" VÜÖUÜ

AUTOR DO PROJETO:

THALLES SOEIRO DE SOUZA

DATA:

DEZ./2021

ESCALA:

01/02

ÖÜÜÖŮ7ÜÖIK

ÖÜÜÖŮVÖÖÖUÖÜÄÜŮ ÖÜÖÜK
P. MÁCHADO BÖRGÖ

