


| EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | | | |
|---|---|------------|--|
| SÍMBOLO | SIGNIFICADO | QUANTIDADE | DESCRIÇÃO |
| S2 252x126 (mm) | SAÍDA DE EMERGÊNCIA | 02 | SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) EM DUPLA FACE DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA. |
| S3 252x126 (mm) | SAÍDA DE EMERGÊNCIA | 00 | SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA, PARA INDICAR O SEU ACESSO. |
| S12 252x126 (mm) | SAÍDA DE EMERGÊNCIA | 03 | INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM OU SEM COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE (SETA OU IMAGEM, OU AMBOS). |
| E1 L=179 (mm) | ALARME SONORO | 02 | INDICAÇÃO DO LOCAL DE ACIONAMENTO DO ALARME DE INCÊNDIO |
| E2 L=179 (mm) | COMANDO MANUAL DE ALARME OU BOMBA DE INCÊNDIO | 02 | PONTO DE ACIONAMENTO DE ALARME DE INCÊNDIO OU BOMBA DE INCÊNDIO, DEVE VIR SEMPRE ACOMPANHADO DE UMA MENSAGEM ESCRITA DESIGNANDO O EQUIPAMENTO ACIONADO POR AQUELE PONTO. |
| E3 L=179 (mm) | COMANDO MANUAL DE ALARME OU BOMBA DE INCÊNDIO | 02 | PONTO DE ACIONAMENTO DE ALARME DE INCÊNDIO OU BOMBA DE INCÊNDIO, DEVE VIR SEMPRE ACOMPANHADO DE UMA MENSAGEM ESCRITA DESIGNANDO O EQUIPAMENTO ACIONADO POR AQUELE PONTO. |
| E5 L=179 (mm) | EXTINTOR DE INCÊNDIO | 05 | INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO. |
| E7 L=179 (mm) | ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE | 02 | INDICAÇÃO DO ABRIGO DA MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM OU SEM HIDRANTE NO SEU INTERIOR. |



PLANTA BAIXA - BARRILETE
ESCALA 1/100

Corpo de Bombeiros Militar
Governo do Estado do Espírito Santo
Centro de Atividades Técnicas

Em : / / Processo nº: _____

Risco predominante: _____ Classe de Ocupação : _____

PARECER: O processo de segurança contra incêndio e pânico está de acordo com as normas vigentes.

APROVO: _____
Analista

| REVISÕES | | | |
|----------|-----------|----------|--------------------|
| REV | POR | DATA | DESCRIÇÃO |
| 00 | ALEXANDRE | MAR/2023 | EMISSIONAL INICIAL |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
PREFEITO: LUIZ CARLOS COUTINHO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI DE JEQUITIBÁ

ENDEREÇO: RUA JOSÉ MARTINS NUNES, BAIRRO JEQUITIBÁ - ARACRUZ - ES.

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - CNPJ 27142702000166

PROJETO SINALIZAÇÃO EMERGÊNCIA

AUTOR DO PROJETO: ALEXANDRE GUASTI MONJARDIM - ENG. CIVIL CREA ES 015046/D

COORDENAÇÃO: MÁRCIA ELIANE DAN - ENG. CIVIL CREA ES 4876/D

ASSUNTO: PLANTA BAIXA - NÍVEL PISO

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:

PRANCHAS: 02/01

ESCALA: INDICADA

DESENHO: DEIVID

REVISÃO: R00

DATA: MAR/2023

TEL.: (27) 3529-8777 / (27) 3529-2477

E-MAIL: dan@danengenharia.com.br

CONTRATO: 072/2022

A.S.: 002/2022

PLANTA BAIXA - PAVTO TERREO
ESCALA 1/100

RUA JOSÉ MARTINS NUNES