



PLANTA BAIXA  
Esc.: 1/50

EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO		
SÍMBOLO:	SIGNIFICADO	QUANTIDADE
	EXTINTOR DE CARGA DE PÓ ABC (ABC) 2A:20B:C	01
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	03

EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA			
SÍMBOLO	SIGNIFICADO	QUANTIDADE	APLICAÇÃO
	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	01	INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM OU SEM COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE (SETA OU IMAGEM, OU AMBOS).
	EXTINTOR DE INCÊNDIO	01	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO.

- NOTAS:
- 01- O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVERÁ SER EXECUTADO DE ACORDO COM A NT14 CBMES-CAT E NBR 13434.
- 02- DEVERÁ SER INSTALADO NA EDIFICAÇÃO UM SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE ACORDO COM A NT12 CBMES-CAT. A CRITÉRIO DO VISTORIADOR PODERÃO SER LOCALIZADOS E ESPECIFICADOS EXTINTORES POR OCASIÃO DA VISTORIA DO CBMES-CAT.
- 03- O PROJETO, EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E A ILUMINAÇÃO POR BALIZAMENTO/SINALIZAÇÃO (SETAS E BLOCOS INDICADORES DA SAÍDA) DEVERÁ ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NT13 CBMES-CAT E NBR 10898.
- 04- AS GUARDAS E CORRIMÕES DEVERÃO SER CONSTRUÍDOS CONFORME ITEM 5.8 DA NT10/1 CBMES-CAT, NBR 14718 E NBR 9050.
- 05- NA DEFINIÇÃO DO LAYOUT DO PAVIMENTO, OS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO DEVERÃO PERMANECER DESOBSTRUÍDOS E OS CORREDORES DEVERÃO POSSUIR LARGURA MÍNIMA DE 1,10m PARA TRÂNSITO DE PESSOAS E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO.

REVISÕES			
REV	POR	DATA	DESCRIÇÃO
00	MARLOS	MAI/2024	EMIÇÃO INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ**  
PREFEITO: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS COUTINHO

OBRAS: **AMPLIAÇÃO SALAS – CMEB HONÓRIO NUNES DE JESUS**

ENDEREÇO:  
RUA PORTUGAL, S/Nº, BAIRRO MOROBÁ, ARACRUZ – ES

PROPRIETÁRIO:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ – CNPJ 27142702000166

PROJETO DE PREV. E COMB. A INCÊNDIO

PRONCHIA:  
01/01

AUTOR DO PROJETO:  
  
MARLOS REIS – ENGº CIVIL/ARQ. – CREA 181526/D

ESCALA:  
INDICADA

COORDENAÇÃO:  
  
OSCAR A. M. VAREJÃO – ENG. CIVIL CREA SP 104.815/D

DESENHO:  
ALEXANDRE

ASSUNTO:  
PLANTA BAIXA TERREO E DETALHE INSTALAÇÃO EXTINTOR

REVISÃO:  
R00

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:

DATA:  
MAIO/2024

CONTRATO: 008/2022